

LEGENDA

- PAREDE À DEMOLIR
- PAREDE À CONSTRUIR DRYWALL
- PAREDE À CONSTRUIR
- PAREDE À MANTER

LEGENDA

- CORRIMÃO DUPLO EM ALUMÍNIO NATURAL ACETINADO + Ø=1.1/2" e=2,25mm H=0,92m E H=0,70m
- SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA NAS ESCADAS
- SINALIZAÇÃO EM BRAILLE
- ANEL DE BORRACHA
- PISO TÁTIL "DIRECIONAL"
- PISO TÁTIL "ALERTA"
- ROTA ACESSIVEL

TABELA PISO TÁTIL		
PISO TÁTIL – ÁREAS INTERNAS		
TIPO	TAMANHO	ESPECIFICAÇÃO
ALERTA	e=5,00 / 0,25	Piso em borracha 250x250mm com espessura total (placa + relevo) de 5mm para instalação sobreposta colado, cor Azul
DIRECIONAL	e=5,00 / 0,25	Piso em borracha 250x250mm com espessura total (placa + relevo) de 5mm para instalação sobreposta colado, cor Azul

OBS:

- Limpar o piso com solvente indicado pelo fabricante do adesivo para retirar toda oleosidade, cera, tinta, etc. O piso deverá estar limpo, isento de manchas de óleo e ou poeira;
- Colocar as placas do Piso TátIl nas posições pré-definidas;
- Demarcar com fita crepe em seu contorno;
- Retirar as placas de dentro à marcação e limpar bem a área com auxílio de uma espátula. Posicionar novamente para colocação das peças, removendo toda oleosidade, cera, tinta e sujeira;
- Efetuar a mistura do adesivo bi-componente conforme instruções do fabricante;
- Aplicar o adesivo no piso imediatamente após a mistura com um auxílio de uma espátula. Posicionar as placas de borracha. Após alguns instantes verificar o posicionamento das placas e corrigir se necessário. Evitar que o adesivo penetre em áreas não desejadas , pois o adesivo é de difícil remoção após a secagem;
- Retirar a fita crepe e se preciso limpar possíveis respingos com solvente indicado pelo fabricante do adesivo. Após a secagem do produto, sua remoção só será possível mecanicamente;
- Arredondar as pontas das placas dos cortes para diminuir pontos de descolagem;
- Aplicar vedador de borda no entorno das placas coladas (entre 3 a 4 mm do entorno);
- Aguardar a cura da colagem de 2 horas;
- A cura completa do adesivo ocorre após 48 horas, por isso, a liberação do tráfego sobre o piso somente poderá ser liberada após esse prazo.

PISO TÁTIL – ÁREAS EXTERNAS		
TIPO	TAMANHO	ESPECIFICAÇÃO
ALERTA	e=5,00 / 0,25	Piso em concreto (hidráulico), placas 250x250mm com espessura total (placa + relevo) de 5mm, antiderrapante, (coeficiente de atrito dinâmico ≥0,40), absorção máx. de água = 6% (NBR9778). Resistência a flexão (tração) > 7Mpa, desgaste por abrasão < 3,00m³/1000mts, resistência à compressão por punção >30Mpa. Cor azul com pigmentação na argamassa. Não deverão ser utilizados pisos pintados de azul.
DIRECIONAL	e=5,00 / 0,25	

OBS:

- A base ou contrapiso deverá estar nivelado, livre de particulas soltas, com acabamento rústico para melhor aderência da argamassa;
- Limpar a superfície de modo a eliminar as particulas e borras soltas;
- Saturar a base com água;
- Espalhar argamassa no local de aplicação;
- Assentar as peças com o lado liso voltado;
- Umedecer com regador a argamassa preparando-se para o início do assentamento;
- Assentar as peças com martelo de borracha, verificando-se sempre o prumo e o nivelamento;
- Manter junta de 3 a 4mm entre as placas;
- Rejuntar após 24 horas do assentamento com rejunte indicado pelo fabricante do piso. Para o rejuntamento, a superfície deve estar limpa e completamente seca.

QUADRO DE ÁREAS

ÁREAS

ESCOLA	2.454,88m²
QUADRA COBERTA	826,20m²
CASA–CASEIRO	102,60m²
TOTAL DE CONSTRUÇÃO	3.583,68m²
ÁREA DO TERRENO	00000m² ____ 100%
ÁREA OCUPADA	3.583,68m² ____ 00%
ÁREA LIVRE	00000m² ____ 00%

PROPRIETÁRIO/RES PELO USO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

REVISÃO	DESCRIÇÃO	CORREÇÃO	DATA	RESP.

PREFEITURA DE CABREÚVA
Secretaria de Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos

Assunto: Reforma e Adaptação à Acessibilidade - EMEB Maestro Benedito Mesquita da Silveira - Projeto de Acessibilidade			
Local: Avenida Vereador José Donato, Nº 1451 - Bairro Jacaré - Cabreúva/SP			
Responsável Técnico: André Alessandro Vicente	Desenhista: João Victor Kehdy	Secretário: Maxwell C. Rodrigues	
Escala: Indicada	Data Vistoria:	Data do Projeto: 06/08/2021	Desenho Nº: Folha: 1/4

Proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo. Direitos autorais reservados ao(à) Eng. Felipe Ferraz Faleiros nos termos da Lei nº 9.610, de 19/2/1998. Lei dos Direitos Autorais